

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	盐亭县气象局
主管预算单位	盐亭县财政局
论证组织单位	四川辰越工程管理有限公司
项目名称	盐亭县气象局综合环境改善配电工程
预算金额	112694 元
项目内容	<p>一、项目概况：</p> <p>(1) 项目名称：盐亭县气象局综合环境改善配电工程</p> <p>(2) 采购金额： 112694 元</p> <p>(3) 工程概况：</p> <p>1. 开挖并回填接地沟 35 米。开挖并回填 2 排管电缆沟 25 米，制作 2 排管直埋电缆沟 25 米、制作箱式变电站基础 1 座、制作接地网 1 套。</p> <p>2. 敷设 10KV 电力电缆 YJV22—8.7/15KV-3×70-30 米、1KV 电力电缆 YJV22—0.6/1KV-4×16-30 米、1KV 电力电缆 YJV22—0.6/1KV-4×70-30 米、制作 10kV 电缆终端 2 套、1kV 电缆终端 4 套。</p> <p>4. 安装 ZBW-12/0.4—100kVA 箱式变电站 1 座、ZBW-12/0.4—160kVA 箱式变电站 1 座、10kV 进线柜 1 台、三相智能电能表 DTZY1296-8 3*220V/380, 3*10(100)A 2 只、三相智能电能表 DTZY1296-8 3*220V/380, 3*1.5(6) A 1 只、负控采集终端 1 套。</p> <p>5. 拆除 ZBW-12/0.4—100kVA 箱式变电站 1 座。</p> <p>6. 封堵：箱式变电站 1 座。</p> <p>7. 地质条件：坚土占 30%，松沙石 30%，岩石占 40%。</p> <p>二、拟定的供应商：</p> <p>供应商名称：绵阳启明星集团有限公司盐亭分公司</p> <p>供应商地址：四川省绵阳市盐亭县云溪镇红光东路 193 号</p> <p>三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：</p> <p>为配合盐亭县气象局综合环境改善项目，需拆除气象局原有变电站重新搭建 10kV 变电站一座。由盐亭县电力公司（绵阳启明星集团有限公司盐亭分公司）派专业人员进行此项拆除及搭建工程。</p>



专业人员 论证意见	符合相关法律法规，建议采用单一来源采购方式。 彭春瑛 2021.12.30		
姓名	彭春瑛	工作单位	中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
专家证号	SC0712532	职称	高级实验师、高级工程师
专业人员 论证意见	符合相关法律法规，建议采用单一来源采购方式。 陈继平 2021.12.30		
姓名	陈继平	工作单位	绵阳市林业科技推广中心
专家证号	SC0706119	职称	高级工程师
专业人员 论证意见	符合相关法律法规，建议采用单一来源采购方式。 许德香 2021.12.30		
姓名	许德香	工作单位	退休
专家证号	SC0701410	职称	经济师



附件 1: 专业人员证书复印件

四川省政府采购评审专家

资格证书



经审定, 您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件, 特聘请您为评审专家, 聘期两年。

证书编号: SC0712532

姓名: 彭春瑛

性别: 女

职称: 高级实验师, 高级工程师

身份证件号码: 510702196603211121

四川省财政厅
2017年 05月 0日

检验复审情况

年度	
年度	
年度	
年度	

检验复审情况

年度	
年度	
年度	
年度	

理有
450460

四川省政府采购评审专家

资格证书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2013年03月14日



证书编号: SC0706119

姓名: 陈继平

性别: 男

职称: 高级工程师

身份证件号码: 510702195905130912

四川省政府采购评审专家

资格证书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2012年12月11日



证书编号: SC0701410

姓名: 许德香

性别: 女

职称: 经济师

身份证件号码: 510702196507200046

责任公司